

达州市生态环境局

达市环案〔2021〕1号

达州市生态环境局 关于市政协四届六次会议第162号提案 协办意见的函

市商务局：

现将民建达州市委在市政协四届六次会议上提出的《关于打造州河魅力夜间经济 增添达州城市发展新动能的建议》（第162号提案）协办意见函告如下：

一、州河基本情况

州河属渠江一级支流，流域形状呈扇形，上游主要支流有前河、中河和后河，均发源于大巴山南麓。前河为主流，发源于城口县燕麦乡光头山，至宣汉县城附近与后河汇合后始称州河。继续西南流，经宣汉县、通川区、达川区至三汇镇汇入渠江，河长310千米，流域面积11165平方公里。由上至下支流有高洞河（罗江水库水源地准保护区内）、魏家河、明月江、七里沟、狮子河、万家河、双龙河、铜钵河、东柳河。州河流域内径流主要来自于降水，多年平均降水量1188.8mm，最大年降水量1565.1mm（1983年），最小年降水量829.7mm（1955年），多年平均流量190立方

米/秒。

二、州河断面水质情况

州河干流有 4 个断面，其中国控断面 2 个，分别是车家河、舵石盘，省控断面 2 个，分别是张鼓坪、白鹤山。2020 年 4 个断面水质均为 II 类。2021 年 1-4 月，车家河、张鼓坪断面水质为 II 类，舵石盘、白鹤山断面水质为 III 类。

三、州河流域主城区主要问题和建议

目前，主城区较大的污水溢流口有 7 处，分别是一污溢流口、二污溢流口、州河大桥溢流口、仙鹤路溢流口、三里坪溢流口、石岭桥溢流口和凤翎锦绣溢流口，加之城区万家河、狮子河、仙鹤路沿岸的污水管网混接错接问题突出，每天约 2 万吨（ $(180/114) * 13.9$ 万吨供水量 * 0.85 产污系数=18.6 万吨雨污混合污水，实际处理能力一污 7.6 万吨、二污 9 万吨，合计 16.6 万吨，约 2 万吨进入州河）雨污混合污水溢流进入州河，对州河水质造成较大影响。

建议：加快第三城市污水处理厂建设，提高城市生活污水处理能力；加快城市生活污水管网建设，提高生活污水收集率；实行城市雨污管网建管合一，明确一个部门负责建管。


达州市生态环境局
2021年6月2日

（联系人：水科 周晓 2659592 18608189107）

抄送：市委目标绩效办。